АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

от 30.06.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Груздева Антона Вячеславовича (кв. 98), с одной стороны,
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №4 от 17.05.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена коренных кранов ГВС, ХВС Н316185.	1,00	шт.	2 637,00	2 637,00
Разметка парковки Н316261.	1,00	шт	61 928,00	61 928,00
Замена светильника Н316157.	1,00	шт	1 111,00	1 111,00
Замена светильника диодного круг. Н316192.	1,00	шт	1 111,00	1 111,00
Замена погружных гильз. Н316366.	1,00	шт	868,17	868,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 520,00	22 560,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружние, летний период)	3	раз	314.10	942,30

Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-24 этажи	4	раз	1527.19	6 108,76
Влажное протирание стен кабин лифтов	4	раз	299.10	1 196,40
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	22	раз	418.73	9 212,06
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	4	раз	759.70	3 038,80
Влажное протирание полов в кабинах лифта	22	раз	179.46	3 948,12
Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м²	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	22	раз	149.55	3 290,10
Уборка газонов от случайного мусора	22	раз	1397.29	30 740,38
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13	раз	358.92	4 665,96
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4	раз	93.50	374,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4	раз	126.50	506,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4	раз	137.50	550,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4	раз	132.00	528,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,10	1000 м2	350,00	385,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	4	раз	82.50	330,00
Составление графиков планового	1,10	1000 м2	75,00	82,50

производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.				
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	4	раз	49.50	198,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4	раз	82.50	330,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4	раз	71.50	286,00
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приямков, проверка работоспособности дренажной системы	1,10	1000 м2	180,00	198,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	4	раз	137.50	550,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4	раз	137.50	550,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,10	1000 м2	225,00	247,50
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,00	1000 м2	1 500,00	1 500,00

Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Обслуживание систем АПС	1,00	1000 м2	21 000,00	21 000,00
Перекрыто отопление Ц/О на кв 77.78.79. Течь на сетях собственников Н316363.	1,00	раз	868,17	868,17
Покос травы триммером	100,00	100 м[2*]	139,24	13 924,36
Итого				**201 624,54**

2. Всего за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 201 624,54 рублей (двести одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 54 копейки).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ" _____

(ФИО, должность) (подпись)

Заказчик Груздев А.В., представитель собственников _____

(ФИО, должность) (подпись)