INTELLECTUAL SECURITY SISTEMS
СпецТехСБ
НАДЕЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

8 (48439) 7-222-9
8-920-097-5555
системы-безопасности40.рф
svideo40@yandex.ru
79200975555@yandex.ru
Юр. Адрес: 249038 Калужская обл., г. Обнинск, ул.Любого д7 оф.17
ИНН 4025427881

АКТ №

О проверке и перекатке пожарных рукавов

г. Калуга «30 » Сентября 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представители «Заказчика» _____
(должность ФИО представителя организации)

Представители «Исполнителя» Парван Д.А., Коршунов Н.А.;
(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации)

составили настоящий акт о том, что в период с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.
проведена проверка и перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании:
г.Калуга, ул. 65 Лет Победы, дом № 15
(наименование, принадлежность и адрес объекта защиты)

По результатам проверки и перекатки:

1. Пожарные рукава в количестве 104 шт. уложены на новое ребро. Перекатанные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.
2. Пожарные рукава в количестве 41 шт. отсутствуют. Необходимо приобрести отсутствующие рукава и укомплектовать пожарные краны.

Подписи:

Исполнитель: _____ подпись
М.П.

Заказчик: подпись
М.П.